

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49»
Юридический адрес: 427630, УР, Глазов г., Гайдара, 16
Фактический адрес: 427630, УР, Глазов г., Гайдара, 16
ИНН 1829015868/ КПП 183701001, тел. 3-95-95

Главному государственному инспектору г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору К.Н.Калашникову

заведующего МБДОУ д/с № 49
Коротаевой Ольги Алексеевны

Отчет о выполнении предписания от 17.02.2021 г. № 17/2/1/1-2

№	Выявленное нарушение	Мероприятия по устранению нарушений
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 30.	Приобретен фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС» 25.02.2021 г.
2	Помещение кладовой, где организовано стеллажное хранение, не отделено от помещений детского сада противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью). ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 21-01-97* п.7.4*;	В помещении кладовой установлена металлическая противопожарная дверь ДП-1.

Заведующий МБДОУ д/с № 49

О.А.Коротаева