



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

«17» февраля 2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/2/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 49»
в лице заведующего Коротаевой Ольги Алексеевны; заведующему МБДОУ Д/С №49 Коротаевой

Ольге Алексеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 17/2 от «14» января 2021 г., выданного главным государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Калашниковым Константином Николаевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. «11» февраля 2021 года по 10 час. 30 мин. «11» февраля 2021 года и в период с 09 час. 30 мин. «17» февраля 2021 года по 10 час. 00 мин. «17» февраля 2021 года проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты МБДОУ Д/С №49 (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Гайдара, 16), осуществляющего свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Гайдара, 16.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашев И.И.

указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводившего обследование (проверку)

совместно с: заведующий МБДОУ Д/С №49, Коротаева Ольга Алексеевна.

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места, выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 30.	14.02.2022 г.	

2.	Помещение кладовой, где организовано стеллажное хранение, не отделено от помещений детского сада противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью).	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 21-01-97* п.7.4*;	14.02.2022 г.
----	---	--	---------------

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
по пожарному надзору Култашев И.И.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



«17» февраля 2021 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ Д/С №49 Коротаева Ольга Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2021 г.

(подпись)